



OZNACZENIA OPRAW:

- EM1 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa jednostrona LED 1W,1h z piktogramem, praca ciągła  
np. OP1-A1,2TC1N LED 1H ATI + PIKT
- EM2 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa dwustrona LED 1W,1h z piktogramem, praca ciągła  
np. DS1-A1,2TC1N LED 1H ATI + PIKT
- EM3 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa LED 3W,1h  
np. VUN-A1x3TA1N LED VWD 1H ATI
- EM4 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa LED 4x1W, IP65, -20st C  
np. OP3-A4x1TA1N LED WIDE 1H ATI IP65 -20st.C
- Z Oprawa ośw. ogólnego - naświetlacz LED, 58W, IP66  
np. GUELL 1/A LED 58W IP66

**Bogumił Konopka**  
**Śląska Agencja Energetyczna**

41 500 Chorzów ul. Ryszki 57/21  
☎ (0 32) 245 99 04 ☎ 601 48 04 96

<i>Inwestor</i>	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1 43-502 Czechowice - Dziedzice	
<i>Temat</i>	Termomodernizacja przedszkola nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	
<i>Tytuł Rysunku</i>	Rzut piwnicy. Plan instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego.	<i>Branża:</i> ELEKTRYCZNA
<i>Projektant</i>	dr inż. Tomasz Sierociński, upr. SLK/4896/PWOE/13	
<i>Koordynator</i>	inż. Bogumił Konopka, upr. bud. nr KA 844/92	
<i>Rok:</i> 2017	skala 1:100	Nr rys. E-02