



OZNACZENIA OPRAW:

- EM1 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa jednostrona LED 1W,1h z piktogramem, praca ciągła  
np. OP1-A1,2TC1N LED 1H ATI + PIKT
- EM2 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa dwustrona LED 1W,1h z piktogramem, praca ciągła  
np. DS1-A1,2TC1N LED 1H ATI + PIKT
- EM3 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa LED 3W,1h  
np. VUN-A1x3TA1N LED VWD 1H ATI
- EM4 Oprawa ośw. awaryjnego nastropowa LED 4x1W, IP65, -20st C  
np.OP3-A4x1TA1N LED WIDE 1H ATI IP65 -20st.C

**Bogumił Konopka**  
**Śląska Agencja Energetyczna**

41 500 Chorzów ul. Ryszki 57/21  
☎ (0 32) 245 99 04 ☎ 601 48 04 96

|                      |  |                               |
|----------------------|--|-------------------------------|
| <i>Inwestor</i>      | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych<br>ul. Ligocka 1 43-502 Czechowice - Dziedzice   |                               |
| <i>Temat</i>         | Termomodernizacja przedszkola nr 5<br>w Czechowicach - Dziedzicach   |                               |
| <i>Tytuł Rysunku</i> | Rzut piętra 1. Plan instalacji<br>oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego.<br>Schemat ideowy rozdzielnicy el. -obwody<br>projektowane | <i>Branża:</i><br>ELEKTRYCZNA |
| <i>Projektant</i>    | dr inż. Tomasz Sierociński, upr. SLK/4896/PWOE/13  |                               |
| <i>Koordynator</i>   | inż. Bogumił Konopka, upr. bud. nr KA 844/92   |                               |
| <i>Rok:</i> 2017     | skala 1:100, -/-   | Nr rys. E-03                  |