



LEGENDA

Oprawy oświetlenia wewnętrznego:

- MD Czujnik ruchu LRM 1000/00 CS mov det
- E1 Kentau Square PCO LED 2150lm 20W M EVG IP20 830
- E2 DN-C PMO LED 2550lm 25W M EVG IP44 830
- H1 Comfort PCO LED 3950lm/4400lm 30W M EVG IP65 830 L120cm
- N1 RXM Slim MPRM UGR LED 3550lm 36W M EVG IP20 830
- T1 Limit K PMO LED 1200lm/2000lm 15W M EVG IP44 830 L58cm
- T2 Limit Z PMO LED 1950lm/3300lm 22W M EVG IP20 830 L86cm
- T3 Limit Z PMO LED 2600lm/4400lm 30W M EVG IP20 830 L114cm
- T4 Limit Z PMO LED 3300lm/5500lm 37W M EVG IP20 830 L142cm
- T5 Limit Z PMO LED 3950lm/6600lm 44W M EVG IP20 830 L170cm
- T6 Limit Z MPRM LED 2300lm/3300lm 22W M EVG IP20 830 L86cm
- T7 Limit Z MPRM LED 4600lm/6600lm 44W M EVG IP20 830 L170cm

Oprawy oświetlenia zewnętrznego:

- U1 U1 Lion PCO LED 1150lm 14W M EVG IP54

Oprawy oświetlenia awaryjnego:

- Aw1 Ontec R M2 102 M AT IP20 + zestaw do montażu p/t
- Aw2 Ontec R C1 102 M AT IP20 + zestaw do montażu p/t
- Aw3 Ontec R M2 102 M AT IP20
- AwZ Ontec S W1 302 M COLD AT IP65

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego:

- EW1 Ontec G E1B 101 M AT IP20
- tącznik pojedynczy
- tącznik podwójny
- tącznik schodowy
- tącznik krzyżowy

UWAGA!

Łączniki, które nie zostały opisane montować na wysokości 120 cm od podłogi.
 Wszystkie łączniki, które są grupowane montować w poziomie.
 Wszystkie nieopisane gniazdzka montować na wysokości 30cm. Wszystkie gniazdzka powinny zostać wyposażone w zabezpieczenie przed dostępem dzieci.
 Oprawy oświetleniowe montowane do sufitu.
 Wszystkie gniazdzka i łączniki z wymiarowano od ich osi, chyba że na rysunku wskazano inaczej.
 Wszystkie wysokości podano do przyległej wykończonej posadzki, więc w stanie surowym, gdy nie ma jeszcze podestów i podłóg należy do wymiarów dodać odpowiednie wartości.
 Wszystkie wymiary zwenfikować na budowie, a w przypadku niejasności kontaktować się z projektantem.

Branża: ELEKTRYCZNA		"INWEST-BUD"	
Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA ŻŁOBEK CZTEROODDZIAŁOWY		Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane mgr inż. arch. Jerzy STAWOWCZYK 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE ul. Niepodległości 48 , tel. 214-41-00	
Adres: CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. TARGOWA 9, DZ. NR 1599/1, 1600/1		Skala: 1:100	
Inwestor: ZOPO CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. LIGOCKA 1		Data: 03-2019	
Nazwa rys.: INSTALACJA OŚWIETLENIA		Rys. Nr:	
Autor projektu: mgr inż. Paweł Pacut		Podpis:	
Sprawdzający: inż. Zygmunt Binda		Podpis:	
Nr uprawnień: SLK/5475/POOE/14		Rys. Nr: E2.	
Nr uprawnień: 80/77/93 B-B			
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI WSKAZANE ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY AUTORA PROJEKTU			