



**UWAGA!**  
 Łączniki, które nie zostały opisane montować na wysokości 120 cm od podłogi.  
 Wszystkie łączniki, które są grupowane montować w poziomie.  
 Wszystkie nieopisane gniazda montować na wysokości 30cm. Wszystkie gniazda powinny zostać wyposażone w zabezpieczenie przed dostępem dzieci.  
 Oprawy oświetleniowe montowane do sufitu.  
 Wszystkie gniazdzka i łączniki z wymiarowano od ich osi, chyba że na rysunku wskazano inaczej.  
 Wszystkie wysokości podano do przyległej wykończonej posadzki, więc w stanie surowym, gdy nie ma jeszcze podestów i podłóg należy do wymiarów dodać odpowiednie wartości.  
 Wszystkie wymiary zwerifikować na budowie, a w przypadku niejasności kontaktować się z projektantem.

### LEGENDA

- - gniazdo wtykowe pojedyncze
- - gniazdo wtykowe podwójne
- - gniazdo wtykowe pojedyncze IP44
- - gniazdo wtykowe podwójne IP44
- ∞ - wypust kablowy ścienny

Branża: <b>ELEKTRYCZNA</b>		<b>"INWEST-BUD"</b>		
Temat: <b>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA ŻŁOBEK CZTEROODDZIAŁOWY</b>		Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane mgr inż. arch. Jerzy STAWOWCZYK		
Adres: <b>CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. TARGOWA 9, DZ. NR 1599/1, 1600/1</b>		43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE ul. Niepodległości 48, tel. 214-41-00		
Inwestor: <b>ZOPO CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. LIGOCKA 1</b>		Nazwa rys.: <b>INSTALACJA GNIAZD I ODB. STACJ.</b>		Skala: <b>1:100</b>
Autor projektu: <b>mgr inż. Paweł Pacut</b>		Nr uprawnień: <b>SLK/5475/POOE/14</b>	Podpis:	Data: <b>03-2019</b>
Sprawdzający: <b>inż. Zygmunt Binda</b>		Nr uprawnień: <b>80/77/93 B-B</b>	Podpis:	Rys. Nr: <b>E3.</b>
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI WSKAZANE ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY AUTORA PROJEKTU				