

Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice 16.07.2018r

ZOPO-IG 260.3.2018.PPZabrzeg

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5”

W związku z pytaniem złożonym w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Pzp (tj.Dz.U. z 2017r , poz.1579 ze zm. Przekazuję odpowiedzi na zadane pytania

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIE 1

W dokumentacji projektowej w przekroju warstw ocieplenia ściany fundamentowej przyjęty jest styropian XPS gr 14 cm o wsp. $\lambda=0,032$.

Taki styropian o takim parametrze nie jest dostępny w sprzedaży na rynku polskim.

Proszę o wskazanie przykładowego materiału jaki został zastosowany w projekcie lub o podanie innego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ 1

Styropian XPS faktycznie ma gorszą przewodność ciepłą ze wzrostem jego grubości

Proponuję utrzymanie grubości 14 cm dopuszczalne $\lambda = 0,035$ W/mK

Piwnice są w większości nieogrzewane i to minimalnie wpłynie na efekty energetyczne.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5”

Rozdzielnik:

1. www.zopo.czechowice-dziedzice.pl
2. a/a

DYREKTOR
mgr Mirosław Olek